

〔別紙 2〕

各棟におけるファンコイルユニットの管理状況

棟 名	室温管理※ ¹	ファン電源管理※ ²	エネセン温度計測室※ ³	備 考
地球温暖化研究棟	○		各室	
循環・廃棄物研究棟	○		—	
環境生物保存棟(2)	○		—	
環境生物保存棟(1)		○	1F 管理室	
土壌環境実験棟	○		—	
大気汚染質実験棟		○	6F 大気物理実験室	
大気化学実験棟	○	○	1F 大気反応実験室	
大気拡散実験棟	○	○	2F データ処理室	
大気共同実験棟		○	2F 物理系校正室	
研究本館Ⅰ(計測棟)		○	1F 計測研究管理室	
研究本館Ⅰ(研究1棟)		○	3F 酸性雨研究室	
研究本館Ⅰ(情報棟)		○	2F 施設課	
研究本館Ⅰ(厚生棟)		○	2F 電話交換室	
研究本館Ⅰ(管理棟)		○	1F 会計課	
研究本館Ⅰ(研究2棟)		○	1F 144室	
研究本館Ⅰ(研究2棟)		○	2F 病体機構研究室	
研究本館Ⅱ(共同利用棟)		○	1F 情報業務室	
研究本館Ⅱ(共同利用棟)		○	2F セミナー研究室	
研究本館Ⅱ(共同研究棟)	○	○	2F 社会環境システム室	
動物実験棟(中動物棟)		○	—	
動物実験棟(動物Ⅰ棟)	○	○	—	
動物実験棟(動物Ⅱ棟)		○	2F 遺伝資源研究室	
生物環境調節実験施設	○	○	1F 管理室	
生態系実験施設		○	1F 管理室	
水環境実験施設	○	○	1F 管理室	
RⅠ・遺伝子工学実験棟		○	1F 管理室	
RⅠ・遺伝子工学実験棟		○	1F 微生物遺伝子組換え室	
環境ホルモン総合研究棟	○		各室	

※1 各室にサーモが設置されており、室単位で温度設定が可能。ファンコイルは室温に応じ発停する。

※2 エネギ-センターで設定した時刻にファンコイルの電源を入切することが出来る。

※3 エネギ-センターが室温の測定を行っている。ただし、ファンコイルの発停には連動していない。

注) ファンコイルの温水供給は、特別の実験室を除き、夜間は停止される。