

質 問 回 答 書

件名： 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所タイムカプセル棟冷凍設備更新工事

番号	質問対象書類	質問対象項目	質問内容	回答内容
(例)	仕様書	仕様書 P. 2 6. 2 「・・・・・・・・」		
1	その他	・設計図 概略計画平面図 －更新対象 防熱範囲－ P62, P70	天井、壁、床防熱設備(庫内押さえコン共)更新と記載がありますが、参考積算数量書では床防熱工事 18㎡との記載があります。床面積 約80㎡なので床防熱の更新は、全面ではなく壁パネル更新に伴う必要な範囲のみ更新と考えてよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
2	その他	・参考積算数量書 No. 2 A-4. 防熱設備工事 (撤去解体含む)P62, P67	また、(質問1同様) 押さえコンクリートも同様の範囲と考えてよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
3	その他	・参考積算数量書P63, P70	参考積算数量書の配管設備工事の配管m数・弁類種類、電線ケーブル・電線管については、性能を変更せず数量、仕様を変更して宜しいでしょうか。	数量・仕様の変更は認めません、参考積算数量書に記載された内容に従ってください。