

入札説明書(令和7年度 GOSATデータ処理運用システム ストレージ機器
更新等 一式)
に対する質問回答書

国立研究開発法人国立環境研究所
(閲覧期間:令和7年9月25日～10月24日)

質 問 回 答 書

件名： 令和7年度 GOSATデータ処理運用システム ストレージ機器更新等 一式

番号	質問対象書類	質問対象項目	質問内容	回答内容
1	入札説明書	入札説明書 P. 3 6. (1) ④「提出部数は1部とする。」	入札説明書では、提案書等提出部数が1部と記載があるのに対し、仕様書P. 7 7 (4) では、提出部数が3部と記載がございます。 こちらは電子データでの送付の場合は1部、持参・郵送の場合は3部という認識でよろしかったでしょうか？	入札説明書を修正いたしました。仕様書 7. (4) にある通り、書類及び光学媒体を各3部提出すること。
2	仕様書	仕様書 P. 2 4. D (3) 「～無償保証期間経過後から機器ごとに下記の年数以上の保守を行える体制を確保すること。」	保守期間は機器ごとに6年/4年/9年と記載がございますが、万が一対象機器や内部コンポーネント等、製品のEOLがあった場合は同等以上の後継機器でも問題ないでしょうか？ 問題ないようでしたら、その旨を追記いただければ幸いです。	提案書提出時点で保守期間を満たせないことが判明している機器等の提案は認めない。提案書提出後に保守期間を満たせないことが判明した機器等については、同等以上の後継機器を含め、代替策をNIES担当者と協議し、その指示に従うこと。
3	仕様書	仕様書 P. 2 4. C (1) (エ) 「Zabbixからコンセントごとに電力の利用状況を監視できること。」 仕様書 資料1ー2 1. 3 (1 1) 「ファイルシステムの状態監視を既存のZabbixから行えること」	貴構で利用されているZabbixのAgentを先にお渡し頂き、弊社のほうで事前にインストール、現地にて設定調整するような想定でよろしいでしょうか？	契約締結後の打合せにて導入するZabbix Agentのバージョンを調整し、納入者側で入手する想定である。導入作業は設定調整とあわせ、現地で実施しても構わない。
4	仕様書	資料1：大容量ストレージ1.2 ディスク装置 (13)	(13)は欠番でよろしいでしょうか。	その認識でよい。
5	仕様書	資料2：大規模データ提供 サーバー用ストレージ1. 性能・機能に関する要件 (6) サーバー接続用として12GB SASポート、もしくは同等以上の帯域・低遅延性能を有するインタフェースをRAIDコントローラあたり2つ以上備えていること。	提案機器を接続するために、サーバー側にも必要なインタフェースを搭載する必要がある、との認識でよろしいでしょうか。	その認識でよい。
6	仕様書	仕様書 P. 2 4. 仕様・規格等 C. 周辺機器等 (2) 導入機器の利用に必要となる工事、ケーブル、周辺機器(コネクターやメディアコンバーター等の接続・変換に必要な部品等)を含めること。	PDU用の電源は、既設CVCFからの電源工事が必要である、との認識でよろしいでしょうか。	その認識でよい。
7	仕様書	仕様書 P. 4 4. 仕様・規格等 D. 保守業務 (5) (ロ) 障害の検知については、以下の方式を利用すること。	保守業務でZabbixによる障害検知を行うための設定は、本業務で行う必要がある、との認識でよろしいでしょうか。	その認識でよい。
8	仕様書	仕様書 P. 5 4. 仕様・規格等 F. その他 (2) (ウ) ③ 本導入の後、NIESにて既設ストレージからのデータ移行を予定しているため、データ移行のために必要となる既設機器等への接続や設定変更および既設ストレージとの接続性確認を含めること。	今回導入する機器から既設ストレージへの接続状態の確認だけでなく、既設機器等から今回導入する機器への確認も実施する必要がある、という認識でよいでしょうか。	その認識でよい。
9	仕様書	仕様書 P. 7 7. その他 (4) 提案書の提出部数は 3 部とする。	提案書の提出部数について、入札説明書では1部とすると記載がございますが、仕様書に記載されている提出部数 (3部) とどちらが正になりますでしょうか。	入札説明書を修正いたしました。仕様書 7. (4) にある通り、書類及び光学媒体を各3部提出すること。